



Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt

Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt  
und innenbeschichtet

Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2016

				Maßstab		Zul. Abw.		Benennung		Zeichnungs Nr.	
				1:2		DIN EN1123-2		Verbundrohr DN150		82651.150X	
				2016	Tag	Name		für Fallrohrstütze		Ersatz für:	
				Gez.	03.05.	Koeh				ersetzt durch:	
				Gepr.				EDV-Art.Nr. 82651.150X			
				Norm.				82651.150X.DWG			
								Bauvorhaben			
Index	Änderung	Tag	Name								