



Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 und innenbeschichtet

Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

				Maßstab	Zul. Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
				1:2	DIN EN1123-2	Verbundrohr DN40	58010040X
				2008	Tag	Name	Ersatz für:
				Gez.	14.04.	Koeh	
				Gepr.		EDV-Art.Nr. 58010.040X	ersetzt durch:
				Norm.		58010040X.DWG	
						Bauvorhaben	
Index	Änderung	Tag	Name				