



Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 und innenbeschichtet
 Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

				Maßstab	Zul. Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.
				1:1	DIN EN1123-2	Verbundrohr DN32	58013032W
				2012	Tag	Name	Ersatz für:
				Gez.	16.10.	Koeh	
				Gepr.		EDV-Art.Nr. 58013.032X	ersetzt durch:
				Norm.		58013032W.DWG	
				LORO		Bauvorhaben	
Index	Änderung	Tag	Name				

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.