



Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 und innenbeschichtet
 Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab		Zul. Abw.		Benennung		Zeichnungs Nr.	
1:2		DIN EN1123-2		Verbundrohr DN150/150		58020FFOW	
2007	Tag	Name		Ersatz für:			
Gez.	24.09.	Koeh		EDV-Art.Nr. 58020.FFOX			
Gepr.				ersetzt durch:			
Norm.				58020FFOW.DWG			
				Bauvorhaben			
Index	Änderung	Tag	Name				

