



Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 und innenbeschichtet
 Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab		Zul. Abw.		Benennung		Zeichnungs Nr.	
1:2		DIN EN1123-2		Verbundrohr DN150/125		58025FE0W	
2007	Tag	Name		Red.-Abzweig 45°		Ersatz für:	
Gez.	24.09.	Koeh		EDV-Art.Nr. 58025.FE0X		ersetzt durch:	
Gepr.				58025FE0W.DWG			
Norm.				Bauvorhaben			
				LOPO			
Index	Änderung	Tag	Name				