


Rohrende leicht eingezogen

- Außenrohr: E235 EN10217 feuerverzinkt
- Innenrohr: E235 EN10217 feuerverzinkt und innenbeschichtet
- Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

Maßstab	Zul. Abw.	Benennung	Zeichnungs Nr.								
1:2,5	DIN EN1123-2	LORO-Verbundrohr	58032200X								
2015	Tag	Bogen DN200 45°	Ersatz für:								
Gez.	23.02.	EDV-Art.Nr. 58032.200X	ersetzt durch:								
Gepr.		58032.200X.DWG									
Norm.		Bauvorhaben									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Index</th> <th>Änderung</th> <th>Tag</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Index	Änderung	Tag	Name						
Index	Änderung	Tag	Name								