



Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
 und innenbeschichtet

Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

				Maßstab 1:2	Zul. Abw. DIN EN1123-2	Benennung Verbundrohr DN125	Zeichnungs Nr. 58033125W
				2007 Gez. Gepr. Norm.	Tag 28.09.	Name Koeh	Ersatz für:
						EDV-Art.Nr. 58033.125X 58033125W.DWG	ersetzt durch:
Index	Änderung	Tag	Name	LORO		Bauvorhaben	